

9. Istniejący stan uzbrojenia na trasie projektowanego kanału.

Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego kanału sanitarnego oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 i wizji lokalnej w terenie.

Na profilu podłużnym zaznaczone zostały wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyżujące się z projektowanym kanałem, które w trakcie robót należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Fakt przystąpienia do robót należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonać roboty ziemne. W trakcie tych czynności mogą być ujawnione niewykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być również odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

10. Roboty ziemne

Na całej długości projektowanego kanału przewiduje się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, szalowanych poziomo układanymi wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywane będą mechanicznie (70%) – ręcznie (30%). Ze względu na zlokalizowanie kanału w pasie drogi należy zapewnić szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. Zasyp powinien być zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami (wsk zagęszczenia gruntu wg CBR>0,98).

Podsypkę pod system AWADUKT PP DUO SN10 należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 1610, typ 1, o następujących parametrach: grubość dolnej podsypki 20 cm, kąt podparcia 90 stopni. Materiał wypełniający należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 1610.

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny być wykonywane zgodnie z normą branżową „Przewody podziemne. Roboty ziemne” Odbiór robót instalacyjnych należy prowadzić zgodnie z Polską Normą PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w opinii ZUD.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci należy prowadzić zgodnie z planem BIOZ zwracając uwagę na zachowanie przepisów bezpieczeństwa. Wykopy, tam gdzie pozwalają na to warunki, należy przeprowadzić mechanicznie przy pomocy koparki w wykopie umocnionym.

W miejscach zabudowanych, zadrzewionych lub w pobliżu przeszkód terenowych i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, wykonywać ręcznie w wykopach wąsko przestrzennych umocnionych szalunkiem. Ogółem przyjęto udział wykopów ręcznych w wysokości 30%. **Przyjęto II kategorię gruntu.**

Przed przystąpieniem do prac, trasa projektowanej sieci muszą być wyznaczone przez uprawnionego geodetę. Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu całość prac należy prowadzić pod ścisłym nadzorem geodezyjnym.

Wytyczenie należy wykonać zgodnie z projektem zachowując minimalne odległości:

- od budynków - 2,5 m
- od słupów – 1,0 m
- od pasa drzew – 2,0 m

Dopuszcza się usytuowanie przewodów kanalizacyjnych w odległościach mniejszych od podanych, pod warunkiem wykonania metodą podkopu w rurze osłonowej.

- 5.6 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 04.06.2013, znak UGK.6727.110.2013.MŚ
- 5.7 Decyzja na lokalizację sieci w pasie drogowym drogi gminnej
- 5.8 Projekt geotechniczny opracowany przez APIS – GEO, Maj 2013
- 5.9 Opinia geotechniczna określająca warunki geotechniczne pod projektowaną kanalizację wzdłuż ulicy Wąskiej w miejscowości Thuszcz opracowany przez APIS – GEO, Maj 2013

6. Zagospodarowanie terenu

Teren objęty jest zabudową niską o charakterze mieszkalnym.

Na rozpatrywanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała numer VII/102/07 Rady Miejskiej w Thuszczu z dnia 5 lipca 2007 r, Uchwała numer VI/52/2011 Rady Miejskiej w Thuszczu z dnia 28 czerwca 2007 r, Ulica Wąska biegnie z kierunku wschodniego na zachód. Układ poziomy ulicy pozwala na zaprojektowanie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.

Istniejącymi obiektami zabudowy są :

- zabudowa jednorodzinna z usługami,
- droga gminna,
- wodociąg,
- kanalizacja,
- gazociąg,
- kable energetyczne.

II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

7. Opis projektowanego rozwiązania.

Zadaniem projektowanego kanału jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejących budynków wzdłuż trasy kanału. Ścieki zostaną odprowadzone poprzez istniejący układ kanałów do miejskiej oczyszczalni ścieków.

8. Konstrukcja i uzbrojenie kanału.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej \varnothing 0,20 mm (D 200 x 7,7) zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PP DUO SN 10. Jest to system wysokoodpornej kanalizacji zewnętrznej o budowie dwuwarstwowej z polipropylenu w klasie sztywności obwodowej SN10. System AWADUKT PP DUO SN10 posiada Aprobata Techniczną ITB AT-15-8643/2011. Rury systemu mają strukturę litą dwuwarstwową z wewnętrzną warstwą o podwyższonej odporności na ścieranie.

Poszczególne elementy systemu AWADUKT PP DUO SN10 łączą się za pomocą kielichów, które wyposażone są w trwale zamontowaną uszczelkę EPDM, zabezpieczoną przed wypięciem podczas wsuwania bosego końca w kielich. Sztywność obwodowa systemu wynosi min. 10 kN/m².

Kanał należy układać na 20 cm podsypce z zagęszczonego piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem.

Uzbrojenie kanału stanowią studzienki \varnothing 1200 mm betonowe i trójniki kanalizacyjne D 200/160.

Wszystkie wykopy w miejscach skrzyżowań, zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie.

Kable telefoniczne i energetyczne należy podwiesić oraz zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielna „AROTA” w wykopie, mocując ją do drewnianej belki o odpowiedniej długości.

W miejscach kolidujących z drzewami zachować szczególną ostrożność i w zasięgu koron wykop wykonywać ręcznie, bez uszkodzania systemu korzeniowego.

W przypadku wystąpienia zbliżeń projektowanej kanalizacji do istniejących reperów lub innych przeszkód, wykop należy realizować „tunelką” i układać w rurach stalowych osłonowych o długości $L=3,0$ m.

Wykopy wąsko przestrzenne, ziemia z wykopów na odkład.

Odcinek realizacyjny ograniczony jest rozstawem studzienek rewizyjnych. Obudowa ścian wykopu-szczelna wypraskami stalowymi układanymi poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór.

Zasypka przewodów w wykopie składa się z dwóch warstw plus podsypka piaskowa:

- podsypka piaskowa grubości 20 cm
- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierz rury kanalizacyjnej
- warstwy do powierzchni wymaganej ze względu na warstwy drogowe

Zasypkę rurociągu prowadzić należy w trzech etapach:

- I. wykonywanie warstwy ochronnej rurociągu
- II. wykonanie zasypki do wysokości 30 cm ponad wierz rury kanalizacyjnej
- III. zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiałem zasypu warstwy I i II powinien być grunt mineralny – piasek sypki, drobno lub średnioziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności wokół kanału.

Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rur. Najistotniejszym jest zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Wyżej wymienione podbijanie należy wykonywać ubijakami drewnianymi, stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości 10 cm od rury.

Pozostała zasypka gruntem mineralnym dowiezionym (piaskiem drobnym o stopniu zagęszczenia 90% wg Proctora), warstwami grubości 20-30 cm z jednoczesnym przestrzeganiem rygorów dostawcy rur.

11. Odwodnienie wykopów na czas realizacji robót

Zgodnie z projektem geotechnicznym i opinią geotechniczną nie przewiduje się odwodnienia wykopów.

12. Próby i odbiory

Roboty winny być wykonywane zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz warunkami dostawców materiałów. Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w:

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
- PN-EN 1610 Budowa i odbiór sieci kanalizacyjnych
- AT/97-03-0282 Studzienki teleskopowe kanalizacyjne i drenażowe

13. Odbudowa drogi

Projektuje się odbudowę fragmentów nawierzchni asfaltowych istniejących ulic i wjazdów do posesji na trasie wykopów, składające się z warstw:

- warstwa podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm stabilizowana mechanicznie, ulepszona cementem w ilości 3%.
- warstwa wyrównawcza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/32 mm, stabilizowana mechanicznie
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm, jak dla kategorii ruchu KR 3-6 o grubości 4 cm (150kg/m^2).
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, jak dla kategorii ruchu KR 3-6 o grubości 3 cm (100kg/m^2)

Istniejący chodnik z kostki Bauma:

- piasek stabilizowany cementem w ilości 20kg/m^2 (mechanicznie) grubości 15 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm
- warstwa ścieralna z kostki Bauma uzyskanej z rozbiórki.

Naprawy nawierzchni drogowych po wykopach należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99).

14. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć na czas budowy zgodnie z przepisami (Dz. U. Nr 53 z dnia 02.12.1961 r. poz.55) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenia na okres nocy.

Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych zagród i posesji. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykonuje Wykonawca robót.

15. Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić się do Z.G.K. i M w Tuszczu, celem uzgodnienia zakresu robót.

Roboty prowadzić i odbioru dokonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa, odbioru robót budowlano montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Po wykonaniu robót montażowych zlecić inwentaryzację geodezyjną.

16. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozp. MI z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. nr 120 , poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku)

Zgodnie z art.21a poz.1 „Prawa Budowlanego”, kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o poniższą informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia przy budowie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Wąskiej w Tuszczu.

Podstawą opracowania informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

a) Warunki ogólne

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosowanie do zakresu obowiązków.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obiektu liniowego. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy kanalizacji.

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy.

b) Plac budowy

Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne a następnie wygrodzić je barierkami bezpieczeństwa. Przejścia i strefy niebezpieczne (droga szybkiego ruchu) należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej.

Granicę terenu budowy nie wygrodzoną należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

Urządzić zaplecze placu budowy z niezbędnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i socjalnymi.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć miejsca postojowe na terenie zaplecza placu budowy. Należy zapewnić łączność telefoniczną.

Należy urządzić na zapleczu placu budowy składowisko materiałów na terenie płaskim

c) Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie zaplecza placu budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni z szafkami dwudzielnymi na odzież własną i roboczą. Na terenie zaplecza placu budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia umywalni, jadalni, suszarni i ustępów.

Ogólne warunki higieniczno-sanitarne winny odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 oraz Nr 91/2002)

d) Miejsce pracy

Stanowisko pracy powinno umożliwiać swobodę ruchu, niezbędna do wykonania pracy. Stanowisko pracy przy robotach liniowych posiada niestały charakter i dlatego winno być sprawdzane pod względem jego stabilności, zabezpieczeń prze upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, po silnym wietrze, po opadach i po oblodzeniu. Miejsce wykonywania robót, dojeżdża i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone.

e) Maszyny i urządzenia techniczne

Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń oraz zapoznaje pracowników z tymi dokumentami przed dopuszczeniem ich do wykonania robót.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność; stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napędzie silnikowym powinny posiadać wymagane kwalifikacje. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: uszkodzonych zakończeń roboczych; pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; rękojeści krótszych niż 0,15m.

f) Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie niniejszego projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowych telekomunikacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczna odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno się odbywać ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przygotowanych urządzeń mechanicznych.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia do wykopu. Odległości pomiędzy zejściami do wykopu nie powinny przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobków jest zabronione:

w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu są obudowane.

Ruch środków transportu oraz wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dnia wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania wykopów nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Nie dopuszczalne jest sytuowanie składowisk materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV
- 5 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 15kV

Koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą się zbliżyć na niebezpieczną odległość do napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

g) Roboty montażowe

Montaż przewodów z tworzyw sztucznych można przeprowadzać przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C:

- rury należy układać możliwie najbliżej wykopu, aby uniknąć nadmiernego przemieszczania;
- gdy wykop jest wykonany, wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, rury należy układać po przeciwnej stronie niż odkładany jest grunt z wykopu;
- gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, należy ustalić po której stronie odkładany będzie grunt z wykopu i rury ułożyć po przeciwnej stronie, pozostawiając miejsce na przemieszczenie się koparki;
- w wykopach umocnionych z poprzecznymi poziomymi rozporami, montuje się pojedyncze lub łączone na powierzchni terenu w odcinkach po 2 lub 3 rury, opuszczane między rozporami na dno wykopu;
- maksymalna długość montowanego odcinka jest związana z rozstawem studzienek, jednak nie może być większa niż 60,0 mb;
- ręczny transport rur do wnętrza wykopu jak i opuszczanie całego rurociągu może mieć miejsce do średnicy 280 mm, powyżej ww. średnic zachodzi konieczność używania urządzeń dźwigowych,
- wykopana ziemia z wykopów zostanie zużyta do zasypania na bieżąco.
- Zdjęty asfalt zostanie przetopiony i zużyty ponownie do odtworzenia nawierzchni,
- Nie przewiduje się powstawania odpadów, struktura zieleni nie zostanie naruszona.

TABELA NR 1. Zestawienie odgałęzień od sieci kanalizacji sanitarnej

L.p.	Numer studni/trójknika	Numery ZUD	Spadek (i)	Odgałęzienie kanalizacyjne	
				Długość L [m]	Średnica DN [Ø]
1	T10	4-5	10%	3,5	160/4,7 PVC
2	T9	9-10	10%	4,1	160/4,7 PVC
3	S7	13-14	2%	4,5	160/4,7 PVC
4	T8	16-17	3%	4,0	160/4,7 PVC
5	T7	23-24	15%	4,0	160/4,7 PVC
6	S6	28-29	4%	4,5	160/4,7 PVC
7	T6	33-34	15%	4,5	160/4,7 PVC
8	T5	37-38	15%	5,0	160/4,7 PVC
9	S5	42-43	3%	4,0	160/4,7 PVC
10	T4	47-48	15%	4,0	160/4,7 PVC
11	T3	53-54	15%	3,0	160/4,7 PVC
12	T2	57-58	15%	3,0	160/4,7 PVC
13	S3	62-63	10%	2,5	160/4,7 PVC
14	T1	67-68	15%	4,0	160/4,7 PVC
15	S2	74-74	4%	5,5	160/4,7 PVC

16	S2		73-79	4%	5,5	160/4,7 PVC
17	T11		82-83	14%	5,5	160/4,7 PVC
18	T12		86-87	15%	5,0	160/4,7 PVC
19	S10		90-91	10%	4,5	160/4,7 PVC
20	T13		94-95	4%	4,7	160/4,7 PVC
				Suma	85,3	



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

05-240 TŁUSZCZ ul. Wiejska 56

Tel. (0-29) 75 73 022 ; 75 73 193 ; fax wewn. 14

NIP: 762 00 09 401

e-mail: zgkim@wa.home.pl www.zgkim-tluszcz.pl

ZGKiM 8 / K / 2013

Tłuszcz 15.04.2013 r.

Projektowanie i Wykonawstwo
Sieci i Instalacji Sanitarnych
inż. Tadeusz Gut
Jasienica ul. Rzeczna 26
05-240 Tłuszcz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu odpowiadając na wniosek o ustalenie warunków technicznych na budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami oraz przyłączy w ulicy: Wąskiej, Mickiewicza ustala warunki techniczne j.n.

1. Studnie kanalizacji sanitarnej typowe w ulicach \varnothing 1200 z kręgów żelbetowych na uszczelki, wazy żeliwne D 600 na obciążenie drogowe 40 t.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od ulicy Strażackiej do ul. Mickiewicza i od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza wykonać z rur PP DUO SN 10 \varnothing 200x 7,7 mm o ściankach gładkich z kielichem na uszczelki systemowe.
3. Do likwidacji odcinek istniejącej kanalizacji sanitarnej \varnothing 400 z rur betonowych w ul. Wąskiej oznaczony literami AB.
4. Do przebudowy istniejąca studnia oznaczona literą A na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i Mickiewicza.
5. Do przebudowy istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 PVC oznaczony literami A C w ul. Mickiewicza .
6. Trwale zabetonować wlot do pozostającego odcinka kanalizacji sanitarnej \varnothing 400 z rur betonowych po likwidacji istniejących studni w pkt. B.
7. Przykanaliki wykonać z rur PVC 160 x 4,2 klasy „S” włączone do kolektora kanalizacji sanitarnej poprzez trójniki obowiązkowo powinny się zaczynać , studnią inspekcyjno – kontrolną PVC \varnothing 425 ze zwieńczeniem żeliwnym i teleskopem przy granicy działki w odległości ok. do 2.0 m.
8. Przyłącza do kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC litych jednorodnych \varnothing 160 łączonych na uszczelkę systemową .

Projekt sieci i trasy przyłączy kanalizacyjnych uwzględnić w Starostwie Powiatu Wołomin Wydział Uzgadniania Dokumentacji w Wołominie oraz pod względem technicznym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu ul. Wiejska 56.

Z-ca Dyrektora Zakładu
Leszek Zareba

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
05-200 Wołomin
ul. Powstańców 8
tel. 022-787-66-28

ZUD.6630.1165 .2013

OPINIA 1250/2013

Przedmiot opinii: sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Inwestor: Gmina Tłuszcz

Na wniosek z dnia: 2013.07.04

Data złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji: 2013.07.08

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr.193, poz.1287 z późn. zm.) Starosta Wołomiński **opiniuje pozytywnie** dokumentację projektową obiektu położonego w **m. Tłuszcz, ul. Wąska, dz. 1259, 1092/1, 1092/2, 1093/1, 1093/2, 1096/7, 1096/8, 1096/1, 1096/9, 1101/1, 1101/4, 1101/3, 1100/3, 1103/4, 1103/5, 1103/6, 1103/7, 1104/1, 1104/2, 1106/1, 1106/2, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1112/6, 1112/7, 1112/8, 1112/9, 1115/3, 1115/4, 1115/6, 1117/3, 1117/4, 1120/1, 1120/2, 1294/1, 1294/2, 1127/1, 1127/2, 1131/3, 1131/4, 1132/3, 1132/4, 1134/1, 1134/2, 1137/1, 1137/2**

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujących dokumentację projektową:

- 1.TP-w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności.
- 2.PGNiG SPV4 - w miejscu (miejscach) skrzyżowania (skrzyżowań) z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do PGNiG SPV4 Sp. z o.o. Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, Dział T E S E, tel: (22) 667-33-51.
- 3.PGE - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących urządzeń elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności.
- 4.WOŚ - prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie bez uszkodzania korzeni.
- 5.Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie naruszając ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punkt należy wznović lub odtworzyć przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

1 zał. w 2 egz.

Sporządziła:

Jolanta Zakrzewska

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8

Z upoważnienia Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Rozena Kowalewska

Urząd Wojewódzki
Warszawa
Dzielnica Śródmieście
ul. Długa 10

Warszawa, data 1974 r.

uprawn. 383/Wa/74

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 30 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266) ob.

TADEUSZ GUT

inżynier urządzeń sanitarnych

urodzony dnia 27 sierpnia 1941 r. m. m. Krasne

o t r z y m u j e


w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych
uprawnienia budowlane do: sporządzania projektów instalacji i urządzeń sanitarnych oraz prostych projektów budowlano-konstrukcyjnych w zakresie, w jakim projekty te wchodzi jako elementy budowlane do projektów instalacji i urządzeń sanitarnych.

up. wojewódzki
mgr inż. arch. i inż.
Główny Architekt



Za zgodność
z oryginałem

INŻ. TADEUSZ GUT
Upr. bud. do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych Nr ewid. 383/Wa/74



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 21 listopada 2012

Zaświadczenie

Pan **TADEUSZ GUT**

miejsce zamieszkania:

RZECZNA 26

05-240 TŁUSZCZ JASIENICA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: **MAZ/IS/5580/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne


od dnia: **1 stycznia 2013 r.** do dnia: **31 grudnia 2013 r.**

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.pilb.org.pl e-mail: biuro@maz.pilb.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dział Członkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dział Szkoleń: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Jasienica, sierpień 2013

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej wraz z odgałęzieniami do granic działek i przebudową kanału w ul. Mickiewicza w Tłuszczu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.



sygn. akt. MAZ/7131/ 504 /06/S

Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), **Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:**

Pani Marta Barbara Grzęda-Malinowska
magister inżynier
urodzona dnia 24 stycznia 1978 roku w Warszawie , córka Stefana

uzyskała
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0511/POOS/06

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.


Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwołanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

- 1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inż. Irena Churska
3/ mgr inż. Krzysztof Booss



**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń**

**w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych**

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 i 6.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.



Otrzymują:

1. Pani Marta Barbara Grzęda-Malinowska
ul. Widok 5
05-200 Wołomin
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 marca 2013

Zaświadczenie

Pani MARTA BARBARA GRZĘDA-MALINOWSKA

miejsce zamieszkania:

ul. WIDOK 5

05-200 WOŁOMIN

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: *MAZ/IS/0275/07*

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: *1 kwietnia 2013 r.* do dnia: *31 marca 2014 r.*

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Przewodniczący Rady

[Signature]
Mieczysław Grodzki

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dział Członkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dział Szkoleni: tel. 22 828 34 10
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

MARIAMNA BRACHOZIC,
ZOFIA PANASEWICZ
WASKA 15A

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ 0
m. ewidencyjnym

117/4

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYPŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYPŁACZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka: PRZYPŁACZA KANALIZACYJNEGO

TUSZCZ, 27.02.2013

(miejscowość i data)

Brachozicz Mar
Zofia Panasewicz

(podpis właściciela nieruchomości)

Tadeusz i Teresa Włoch
Iłowa ul. Sułkowska 8
05-240 Iłowa

(nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ
m. GMINNYM

1096/2, 1096/4, 1096/9

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYPŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYPŁACZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYPŁACZA KANALIZACYJNEGO

TUSZCZ, 02.03.2013r.

(miejscowość i data)

Tadeusz Włoch
Teresa Włoch

(podpis właściciela nieruchomości)

ELŻBIETA SRÓDKOWSKA
ROBERT STANISŁAW /UŻYTKOWNIK/
MAREK 3
518 756 208

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ
nr. GMINNYM

1134/2, 1134/1

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

TUSZCZ 02.03.2013.

(miejscowość i data)

Robert Stanisław

(podpis właściciela nieruchomości)

MARIA ŚWIERCZEWSKA
WASKA 5
05-240 TŁUSZCZ
664 847 226
662 712 790

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w m. TŁUSZCZ o nr. ewidencyjnym

1132/4, 1132/3

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka: PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Tłuszcz, 02.03.2013

(miejscowość i data)

Świerczewska
Maria

(podpis właściciela nieruchomości)

AGATA ARTUR SKIBNIEWSKI

NR 52A 7A

05-240 Tłuszcz

500 178672

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. Tłuszcz o
nr. ewidencyjnym

1131/4, 1131/3

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYPŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYPŁACZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYPŁACZA KANALIZACYJNEGO

Tłuszcz, 28.02.2013.

(miejscowość i data)

Agata Skibniewska
Artur Skibniewski

(podpis właściciela nieruchomości)

BOGDAN BORUCKI

NASZA 9

05-240 TUSZCZ

609318724

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ O
m. EWIDENCYJNYM

1127/2

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka: PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

TUSZCZ 01.03.2013

(miejscowość i data)

Borucki

(podpis właściciela nieruchomości)

HENRYKA BIAŁEK /UŻYTKOWNIK/
WĄSKA 13
05-240 Tłuszcz
129/7573456

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

UŻYTKOWNIKA
OŚWIADCZENIE
właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

UŻYTKOWNIKIEM
Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TŁUSZCZ o
nr. ewidencyjnym

120/2

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE


PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją ~~własnością~~, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Tłuszcz, 02.03.2013

(miejscowość i data)



UŻYTKOWNIKA
(podpis właściciela nieruchomości)

EMILIA WASILEWSKA
MARLENA BORUC
ul. Mickiewicza 14
05-240 Tłuszcz
691 36 54 51

(nazwa, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. Tłuszcz o
nr. ewidencyjnym

1294/2, 1294/1

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWE

PRZYPŁACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYPŁACZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYPŁACZA KANALIZACYJNEGO

Tłuszcz 05.03.2013

(miejscowość i data)

MBORUC
E. Wasilewska

(podpis właściciela nieruchomości)

MAŁGORZATA I WŁADYSŁAW JOREL
WĄSKA 15
05-240 TŁUSZCZ

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TŁUSZCZ o
nr. ewidencyjnym

1117/4

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYPŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakręś operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYPŁACZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka: PRZYPŁACZA KANALIZACYJNEGO

TŁUSZCZ, 27.02.2013

(miejscowość i data)

Jurek Malinowski
Jurek Malinowski

(podpis właściciela nieruchomości)

PAWEŁ WYDRZYSEK
KĄSKA 17
05-240 TUSZCZ

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ o
nr. ewidencyjnym

115/6, 115/4.

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka: PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

TUSZCZ, 28.02.2013.

(miejscowość i data)

Paweł Wydrysek

(podpis właściciela nieruchomości)

EWA WYDRYSZEK
UL. WĄSKA 23
05-240 TUSZCZ
/29/ 7573 749

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ o
nr. ewidencyjnym

1112/9, 1112/8

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

TUSZCZ, 27.02.2013

(miejscowość i data)

Ewa Wydryszek

(podpis właściciela nieruchomości)

Włodzimierz Kleparki
ul. WĄSKA 23B
05-240 Tłuszcz
506 036 193

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TŁUSZCZ o
nr. ewidencyjnym

1112/7

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka: PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

TŁUSZCZ, 27.02.2013.

(miejscowość i data)

(podpis właściciela nieruchomości)

JAN TORBINSKI

Kościuski 24

05-240 TUSZCZ

129/7572746

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ o
nr. ewidencyjnym

137/2.

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakręś operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

TUSZCZ, 28.02.2013.

(miejscowość i data)



(podpis właściciela nieruchomości)

MARIAN BIAŁEK
UL. WĄSKA 25
05-240 TŁUSZCZ
603436126

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TŁUSZCZ o
nr. ewidencyjnym

110/2, 1140/1

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYPŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYPŁACZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka: PRZYPŁACZA KANALIZACYJNEGO

Tłuszcz 27.02.2013

(miejscowość i data)

Marian Białek

(podpis właściciela nieruchomości)

ELŻBIETA BIAŁEK
WPSŁA 27
05-240 TUSZCZ
603436126

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ o
nr. ewidencyjnym

1109/1, 1109/2

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Tuszcz, 29.02.2013

(miejscowość i data)

Elżbieta Białek

(podpis właściciela nieruchomości)

APOLONIA MATECKA

01-230 WARSZAWA WSKIERMIENIECKA 13/75

dot: 05-240 TUSZCZ UL. WSKA 29

506 999 175

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ
m. EWIDENCYJNYM

1106/2, 1106/1

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYPŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYPŁACZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYPŁACZA KANALIZACYJNEGO

TUSZCZ, 05.03.2013r.

(miejscowość i data)

(podpis właściciela nieruchomości)

KRYSTYNA I WALDEMAR OLAPSCY

Wzrost 31

05-240 Tłuszcz

129/ 7573462

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. Tłuszcz o
nr. ewidencyjnym

1104/1, 1104/2
1104/2

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Tłuszcz, 27.02.2013.

(miejscowość i data)

Krystyna Olapska

(podpis właściciela nieruchomości)

STANISŁAW ŚWIEŻAK
WĄSKA 32
05-240 TŁUSZCZ
692346781

(nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TŁUSZCZ o
nr. 1103/4, 1103/5

1103/4, 1103/5.

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYPŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYPŁACZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYPŁACZA KANALIZACYJNEGO

Tłuszcz, 05.03.2018r.

(miejscowość i data)

Świeżak

(podpis właściciela nieruchomości)

DANUTA DZIECIOT
ZAM. 05-240 DULSKI UL. AZA 110 M 1
PESEL 52022301261
784178501

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ
nr. ewidencyjnym

1103/5 / WĄSKA 331
1103/7

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE


PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

TUSZCZ 04.03.2015

(miejscowość i data)



(podpis właściciela nieruchomości)

MARIA RADZKA
NABKA 37
05-240 Tłuszcz
502 026076

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TŁUSZCZ o
nr. ewidencyjnym

1099/4, 1100/4, 1101/4

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Tłuszcz 01.03.2013

(miejscowość i data)

Radzka M

(podpis właściciela nieruchomości)

AGNIESZKA RAFAL RADZKA
WASZA 37A
05-240 TUSZCZ
608170766

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ o
nr. ewidencyjnym

1099/3, 1100/3, 1101/3

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka: PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

TUSZCZ 01.03.2013.

(miejscowość i data)

Resław R.
A. Radzka

(podpis właściciela nieruchomości)

HALINA JAN OLEKSIAK
WALKA 30
601722299

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. TUSZCZ
nr. ewidencyjnym

1096/1, 1096/8

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYŁĄCZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka: PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Tuszcz 27.02.2013.

(miejscowość i data)

Olekśiak
Olekśiak

(podpis właściciela nieruchomości)

JANUR JITEZERSKI
WASKA 41
05-240 Tłuszcz
501543069

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. Tłuszcz o
nr. ewidencyjnym

1093/1, 1093/2

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE

PRZYPŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYPŁACZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka: PRZYPŁACZA KANALIZACYJNEGO

Tłuszcz 07.02.2015

(miejscowość i data)

✓ Janur

(podpis właściciela nieruchomości)

ANNA I JANUSZ JIEBERSKI

WASKA 43

05.240 Tłuszcz

(imię, nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON, tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Będąc właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w m. Tłuszcz o
nr. ewidencyjnym

1092/1, 1092/2

i nr działki/ działek)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością, polegającej na: BUDOWIE


PRZYPŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(zakres operacji)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaprojektowanie PRZYPŁACZA zgodnie z projektem technicznym na działce będącej moją własnością, uzgodnionego przejścia odcinka: PRZYPŁACZA KANALIZACYJNEGO

Tłuszcz 27.02.2013

(miejscowość i data)



(podpis właściciela nieruchomości)

Tłuszcz 07.08. 2013 r.

ID.7230.2.70.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.), art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia **06.08.2013 r.** złożonego przez:

Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

wyrażam zgodę

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w drodze gminnej ul. Wąska, Mickiewicza nr działek ew. 1259, 1125/3 w miejscowości Tłuszcz wg lokalizacji wskazanej na mapach sytuacyjnych dołączonych do akt sprawy.

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z art. 107 Kpa odstępuję od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.
2. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126).
3. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z **zezwoeniem na prowadzenie robót w pasie drogi** o które inwestor **musi** wystąpić do Burmistrza Miasta Tłuszcz w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 140 poz. 1481).
4. W zezwoleniu tym na podstawie uchwały nr XVI/175/2004 Rady Miasta w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2004 r. zostaną naliczone następujące opłaty:
 - a) Roczna – za umieszczenie ww. urządzeń w pasie drogowym,
 - b) Jednorazowa – za zajęcie pasa drogi na okres prowadzenia robót w pasie drogowym.
5. Przebieg przyłącza winien być zgodny z Opinią nr 1250/2013 z dnia 26.07.2013 r. wydaną przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8

POUCZENIE

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w ciągu 14-stu dni od daty otrzymania złożonego za moim pośrednictwem.

Otrzymują:

1. Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05 -240 Tłuszcz

2.a/a



Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Główny Specjalista
ds. Infrastruktury drogowej