



PERN „Przyjaźń” SA
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock 12

www.pern.com.pl
Tel.: (48-24) 266 23 00
Fax: (48-24) 262 63 26

**Przedsiębiorstwo
Inżynierii Sanitarnej
ENERGAS S.C.
07-400 Ostrołęka
ul. Warszawska 2**

Nasz znak:
UR/IK/347/2239/0558/09

Data:
Płock, dn. 02.11.2009r

Dotyczy: uzgodnienie warunków kolizji projektowanej sieci wodociągowej z rurociągami naftowymi PERN „Przyjaźń” S.A. w miejscowości Jasienica i Łysobyki gm. Tłuszcz.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2009r informujemy, że akceptujemy zaproponowany sposób rozwiązania kolizji projektowanej sieci wodociągowej z naszymi urządzeniami podziemnymi.

Informujemy, że projektowany wodociąg krzyżuje się z istniejącymi rurociągami naftowymi DN 600 i DN 800 oraz z projektowaną III nitką i kablem światłowodowym. Planowana lokalizacja kabla światłowodowego i III nitki rurociągów naftowych została oznaczona na mapie linią przerywaną.

Ponadto w miejscu skrzyżowania nr 3 projektowany wodociąg krzyżuje się z naszymi kablami energetycznymi, z linią ochrony anodowej i kablem telekomunikacyjnym, wyprowadzonymi z naszych dwóch stacji zasuw znajdujących się po obu stronach drogi. Lokalizacja powyższych kabli została oznaczona na mapie rys. nr 4 kolorem żółtym.

Przy projektowaniu kolizji należy dostosować się do poniższych warunków:

1. Projektowany wodociąg w miejscu kolizji należy zabezpieczyć w rurze ochronnej wystającej po min. 2 m od miejsca skrzyżowania.
2. Wodociąg należy ułożyć pod rurociągami naftowymi, zachowując odległość w świetle min. 1,0 m od istniejących rurociągów oraz min. 0,20 m od linii kablowych.
3. Kabel elektryczny znajdujący się poza zasięgiem projektowanego przecisku należy zabezpieczyć w rurze dwudzielnej Arot o długości 3m.
4. Kolizja z kablem telekomunikacyjnym (2tA), przebiegającym wzdłuż rurociągów, winna być uzgodniona z jego właścicielem - Telekomunikacją Polską S.A..
5. Rzeczywiste rzędne usytuowania naszych urządzeń podziemnych należy zbadać przy udziale przedstawiciela PERN Kierownika Odcinka Wschodniego – Pan Antoni Słoniowski tel. 085 657 77 70/71/72 – Adamowo.
6. Projekt techniczny wraz z technologią robót należy przesłać do naszego przedsiębiorstwa w celu dokonania uzgodnienia i określenia warunków wykonawstwa.

Za zgodność z oryginałem
PROJEKTANT
mgr inż. Andrzej Ochankowski
MAZ/0210/OWOS/05; MAZ/0208/POOS/08

verte

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.
Przedmiotową sprawę prowadzi Biuro Utrzymania Ruchu, Dział UR .
tel. 024 2663257 lub 2663254 – Płock.

Z up. Zarządu PERN „Przyjaźń” SA
Dyrektor Biura Utrzymania Ruchu

Robert Selerowski

Otrzymują:

- ① Adresat + projekt szt. 1
2. RW ST-1 + mapa orientacyjna, mapy sytuacyjne szt. 3
3. UR a/a

Za zgodność z oryginałem
PROJEKTANT
mgr inż. Andrzej Ochencowski
MAZ/0210/O.WOS/05; MAZ/0203/POOS/08

Wasz znak:

Dotyczy
z rurocią
PERN „F

W
znak UR
z dnia 1
z naszym
P
warunk
1. Rob
S.A.
70/7
2. Terr
prze
3. Rob
wyk
sąsi
- wy
4. Pra
w p
wył
pra
5. Zał
6. Inw
prz