



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

Tłuszcz, dnia. 05.02.2015 r.

ZP.271.1.1.2015

Tel./faks (29) 777 52 63

Do Wykonawców pobierających SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP.271.1.2015** na: **Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łysobyki, Miąse, Jadwinin, Jasienica - ETAP I,**

Do dnia 05.02.2015 r. do zamawiającego wpłynęło pytanie, w związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rury PE TS SDR 17 (oznaczenie TS jest nazwą własną i wskazuje na konkretnego producenta) na równoważną innego producenta, czyli rurę PE 100 RC trójwarstwową SDR17?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rury o parametrach równoważnych, ale nie gorszych niż rury zamieszczone w SIWZ. Rury równoważne muszą posiadać następujące parametry: PE100 RC SDR 17 PN10 wykonane z warstwą ochronną z zewnątrz i od wewnątrz o grubości min. 25% grubości ścianki w kolorze niebieskim i o dopuszczalnym zryśowaniu do 20% grubości ścianki.

Rury muszą posiadać:

- 1) Deklarację zgodności producenta z normą PN-EN 12201:2004,
- 2) Świadectwo odbioru partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min. 8760 godzin dla każdej partii surowca;
- 3) Certyfikat DIN CERTECO lub TUV zgodności ze specyfikacją techniczną PAS1075,
- 4) Atest higieniczny,
- 5) Aprobata ITB z zapisem o dopuszczeniu do stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji starych rurociągów.

Dokumenty muszą posiadać datę ważności na dzień składania ofert.

Z poważaniem

Burmistrz

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk