



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl



Tłuszcz, dnia 28.08.2017 r.

IR.271.2.19.2017.RD

Tel./faks (29) 777 52 59

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.2.19.2017 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: **„Rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz”**, które prowadzone jest na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016r. poz 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106).

Przedmiot zamówienia jest **współfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

Do dnia 23.08.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym, Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego.



Pytanie 1

W dokumentacji projektowej i specyfikacji jako rozwiązanie wskazano rury dwuwarstwowe PE wykonane z surowca RC. Na rynku występują różne rozwiązania w zakresie technologii produkcji grubości warstw ochronnych dla tych rur. Czy Zamawiający dla rur wykonanych w technologii dwuwarstwowej jak i trójwarstwowej będzie wymagał odporności na zarysowanie powyżej 10% grubości ścianki z zapisem w karcie katalogowej oraz Aprobacie Technicznej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametry rur dla sieci wodociągowej, określone są przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Należy zastosować rury RC – układane metodą przecisku sterowanego, wykonane jako rury dwuwarstwowe PE100-RC SDR17 PN10, o dopuszczalnej głębokości zarysowania poniżej 10% grubości ścianki z zapisem w karcie katalogowej. Rury muszą posiadać certyfikat zgodności ze specyfikacją techniczną PAS1075, potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 12201-2:2013 i atest PZH. Rury i kształtki z PEHD od jednego producenta, posiadające system kontroli jakości zgodny z PN-EN ISO 9001, PN-EN14001

lub rury RC – układane metodą przecisku sterowanego: rury układane za pomocą przecisku sterowanego wykonane jako rury trójwarstwowe PE100 SDR17 PN10 wykonane z warstwą ochronną z zewnątrz i od wewnątrz o grubości min. 25% grubości ścianki w kolorze niebieskim i tożsamym zapisem w aprobacie technicznej i o dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubości ścianki z zapisem w karcie katalogowej. Rury muszą posiadać certyfikat DIN CERTCO lub TUV zgodności ze specyfikacją techniczną PAS1075. Rury i kształtki z PEHD od jednego producenta, posiadające system kontroli jakości zgodny z PN-EN ISO 9001, PN-EN14001.

Ponadto zamawiający informuje, dokonuje modyfikacji art. 3 § 2 Zapytania ofertowego, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wymagane terminy realizacji zamówienia:

Część 1 - od daty udzielenia zamówienia do 30.09.2018

Część 2 - od daty udzielenia zamówienia do 30.09.2018

Część 3 – od daty udzielenia zamówienia do 30.09.2018

Część 4 - od daty udzielenia zamówienia do 30.01.2019

Wykonawcy mogą zaproponować krótsze terminy realizacji zamówienia.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Burmistrz

Paweł Marcin Bednarczyk

