



PERN „Przyjaźń” SA
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock 12

www.pern.com.pl
Tel.: (48-24) 266 23 00
Fax: (48-24) 262 63 26

**Przedsiębiorstwo
Inżynierii Sanitarnej
ENERGAS S.C.
07-400 Ostrołęka
ul. Warszawska 2**

Nasz znak:

Nasz znak:

UR/IK-5117-32/257/10

Data:

Płock, dn. 03.02.2010r

Dotyczy: uzgodnienia projektu kolizji projektowanej sieci wodociągowej z rurociągami naftowymi oraz z infrastrukturą światłowodową i energetyczną PERN „Przyjaźń” S.A. w miejscowości Jasienica i Łysobyki gm. Tłuszcz.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2010r oraz w nawiązaniu do uzgodnienia znak UR/IK/347/2239/6667/09 z dnia 02.11.2009r oraz UR/IK/347/2409/7034/09 z dnia 18.11.2009r informujemy, że uzgadniamy bez uwag projekt rozwiązania kolizji z naszymi urządzeniami podziemnymi.

Przy pracach w rejonie skrzyżowania należy zachować następujące warunki:

1. Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem przedstawiciela PERN „Przyjaźń” S.A. Kierownika Odcinka Wschodniego – Pan Antoni Słoniowski tel. 085 657 77 70/71/72 – Adamowo.
2. Termin oraz technologię prowadzenia prac uzgodnić telefonicznie min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
3. Roboty w strefie bezpieczeństwa rurociągu (w odległości 20 m od osi rurociągu) wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, a w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągu, kabla światłowodowego i pozostałej infrastruktury kablowej - wyłącznie ręcznie pod nadzorem naszego przedstawiciela.
4. Prace w rejonie skrzyżowania z kablem światłowodowym prowadzić w porozumieniu z Wydziałem Telekomunikacji PERN dzwoniąc z 7-dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 0 600 394 530 w celu uzgodnienia terminu wykonania prac.
5. Zakończenie prac w miejscach skrzyżowań potwierdzić notatką służbową.
6. Inwentaryzację geodezyjną dla miejsca kolizji dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa.

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT

mgr inż. Andrzej Ochlenkowski
MAZ/021010/POSI/05; MAZ/0208/POOS/08

verte

Informujemy, że prowadzenie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągów naftowych niezgodnie z warunkami, może być przyczyną awarii stwarzającej zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz skażenie środowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.

Przedmiotową sprawę prowadzi Biuro Utrzymania Ruchu, Dział UR – tel. 024 2663257 lub 2663366 – Płock.

Z-ca Dyrektora Biura Utrzymania Ruchu
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
I Przygotowania Rurociągów

Marek Gruszczyński

Otrzymują:

1. Adresat + projekt
2. RW ST-1 + projekt
3. AKW + projekt
4. UR a/a

Za zgodność z oryginałem
PROJEKTANT
mgr inż. Andrzej Ochenkowski
MAZ/0210/OWOS/05; MAZ/0208/POOS/05

Dotyczy
naftowy

informu
uzgodn
skrzyżc
w miejs

tel. 024

Załączni

- 1.
- 2.
- 3.

Otrzyma

- 1
- 2.
- 3.
- 4.