

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Warszawa
Inspektorat Wołomin**

05-200 Wołomin, ul. Kobylkowska 1, tel./fax 22 787 19 99
http://warszawa.wzmiuw.gov.pl, e-mail: insp.wolomin@warszawa.wzmiuw.gov.pl

IW/Wo/4105u/31/PB/2010

Wołomin 26.05.2010 r.


*Przedsiębiorstwo
Inżynierii Sanitarnej
„Energas” s.c.
Paweł i Andrzej Ochenkowscy
ul. Warszawska 2
07-400 Ostrołęka*


W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2010 r., dotyczące lokalizacji projektowanych przejść sieci wodociągowej pod dnem rowów melioracyjnych oraz pod dnem przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowościach: Jasienica, Miase, Jadwinin, Łsobyki, gmina Tłuszcz, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie Inspektorat w Wołominie, po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją projektową informuje, że kolizje przejść oznaczone nr: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 dotyczą rowów melioracyjnych figurujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez Inspektorat WZMiUW w Wołominie. Inspektorat WZMiUW w Wołominie opiniuje pozytywnie projekt przejść sieci wodociągowej pod dnem rowów melioracyjnych oraz pod dnem przepustów na rowach melioracyjnych przy jednoczesnym zachowaniu następujących warunków:

1. Powyższą inwestycję należy uzgodnić z Urzędem Miasta Tłuszcz.
2. Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
3. Wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji oraz eksploatacji inwestycji obciążają Inwestora.
4. Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przejść, którą należy dostarczyć do Inspektoratu WZMiUW w Wołominie w celu naniesienia kolizji przejść.

Integralną częścią uzgodnienia są mapy ewidencyjne z wykazanymi kolizjami przejść w skali 1:5000.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. wski
MAZ/021010/05105; MAZ/021010/05108

Kierownik Inspektoratu
WZMiUW w Wołominie

mgr inż. Andrzej Małkiewicz
Uprawn. Bud. St. - 617/67

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Tłuszcz
2. WZMiUW Oddział w Warszawie - Dział EKW.
3. WZMiUW, Inspektorat w Wołominie - a/a

Sprawę prowadzi:

Starszy Inspektor – inż. Paweł Bodecki