



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl



Tłuszcz, dnia 07.08.2017 r.

IR.271.1.21.2017.RD

Tel./faks (29) 777 52 59

Wykonawcy pobierający SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.1.21.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz”**

Przedmiot zamówienia jest **współfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

Do dnia 07.08.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1

Do budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Tłuszcz założono zastosowanie rur polietylenowych PE100 Total Security SDR11 DN225-90mm PN16.



Proszę o potwierdzenie parametrów równoważności rur typu TS:

- PE100RC SDR11 fi90-225mm trójwarstwowe z warstwa zewnętrzną i wewnętrzną w kolorze niebieskim o grubości 25% całkowitej grubości ścianki, wykonana z surowców PE100RC klasy N8000;

Rury powinny charakteryzować się poniższymi certyfikatami:

- aprobata techniczna wydana przez ITB;
- atest higieniczny wydany przez PZH;
- certyfikat DIN Certco lub TIV zgodności z PAS1075;
- aprobata IBDiM z zapisem o możliwości bezwykopowego układania rur w pasie drogowym bez rury osłonowej;
- zapis katalogowy o maksymalnym dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubości ścianki;
- świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT surowca min. 8760 godzin dla każdej określonej numerem partii surowca.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedstawione w pytaniu parametry rur spełniają wymagania dla rur sieci wodociągowej, określone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji art. 4 §2 ust. 2 pkt 2.3 ppkt 2.3.2 lit. a, który otrzymuje następujące brzmienie:

1 osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej oraz posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

Pozostały zapisy SIWZ nie ulegają zmianie

Z poważaniem

Burmistrz
Paweł Marcin Bednarczyk

