YAKY 4x150;
L=165m; ΔU=1,41%

Łącznik

TŁ

Kabel układany w posadzce w rurze ochronnej DVK 110

YKYżo 5x25/ ICTA 50; L=32m; ΔU=0,54%

Kable układane w posadzce w rurach ochronnych

TP (na piętrze)

5x LgYżo 16/ICA 40 p/t; L=10m; ΔU=0,18%

TG

Gimnazjum

ZK

Uzgodniono pod względem wym... higienicznych i zdrowotnyc... bez zastrzeżeń (z zastrzeżen...
Data ... 10.08.2009 884/6 131...
podpis i pieczęć
mgr inż. Ewa Dymus
...poznawca d/s sanitarnohigienicznych
...uprawnienia 148-BP i O/97
...rasie budownictwa przemysłowe...
...i ogólnego bez służby zdrowia
05-180 Pomiechówek
Składowko 2 B, tel. 785-54-11

...apisano pod względem zgodno...
...rz...ictwa i higieny ...
...ogaraniami ergonom...
Mgr inż. Sylwester Owczarek
Rzeczoz...wca do spraw ...
...bezpieczeństwa i higieny pracy
...Nr ... Nr grupach ...
...zani. 884/7 ...ków, ul. ...go Maja 31
tel. 0 501 012 ...62

RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Marian Jelenkiewicz, Nr upr. 230/93
miejscowość, data
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag

STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
...110, 104

Załącznik do decyzji (postanowienia)
nr ... z dnia ...
znak ...

jednostka projektowa:	LPro tel. (22) 619 96 69, fax: (22) 670 24 54 ul. Ząbkowska 38a lok.17, 03-733 Warszawa			inwestor:	URZĄD MIASTA I GMINY TŁUSZCZ 05-240 TŁUSZCZ UL. WARSZAWSKA 10
zadanie:	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU GIMNAZJUM W JASIENICY				
temat:	Plan zagospodarowania terenu -trasa kabla zasilającego				
projektował:	mgr inż. Włodzimierz Frączek	St-189/72		data:	Maj 2009
sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Stodolski	St-222/79		branża:	ELEKTRYCZNA
opracował:	tech. Zbigniew Domański			nr rysunku:	E-1
	mgr inż. Sławomir Iwanowski			stadium:	PW
				skala:	1:500