01	02	03	04	05	06	07	08	09	10



Opis				ZASILANIE PODGRZEWACZY WODY I OŚWIETLENIA – ŁAZIENKI STRONA LEWA						
Pomieszczenie	ZASILANIE Z ROZDZ. PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	SYGNALIZACJA NAPIĘCIA	OŚWIETLENIE ŁAZ. NAUCZYCZYC. ŁAZ. CHŁOPCY Ip	OŚWIETLENIE ŁAZ. CHŁOPCY IIp ŁAZ. CHŁOPCY IIIp	OŚWIETLENIE SCHOWKI PRZY ŁAZ. CHŁOPCY	WENTYLATOR WYCIĄGOWY ŁAZIENKA NAUCZYCIELI	WENTYLATOR WYCIĄGOWY ŁAZIENKA CHŁOPCÓW Ip	WENTYLATOR WYCIĄGOWY ŁAZIENKA CHŁOPCÓW IIp	WENTYLATOR WYCIĄGOWY ŁAZIENKA CHŁOPCÓW IIIp
Moc,liczba	Pz=Ps=37.0kW			7x(2x18W)+6x(2x13W)+6x50W	8x(2x18W)+8x(2x13W)+8x50W	5x(2x36W)	50W	50W	50W	50W
Przewód, kabel	YKYżo 5x16mm2			YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2	YDYżo 3x1,5mm2
Nr obwodu				00/TPWIO-1/1.1	00/TPWIO-1/1.2	00/TPWIO-1/1.3	00/TPWIO-1/1.4	00/TPWIO-1/1.5	00/TPWIO-1/1.6	00/TPWIO-1/1.7

		PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PROJEKT WYKONAWCZY:	PROJEKT:	NR RYS.	
		P.PISKORSKI	LUB/0074/POOE/11	08.2011	PROJEKT REMONTU ŁAZIENEK W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II TŁUSZCZ, UL. KOŚCIELNA 1, DZ. NR EWID. 1478	SCHEMAT ROZDZIELNICY 00/RPWiO-1	E-5	Instalacja E
								Strona = 1
DATA	PODPIS							Ilość stron = 2