



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

Tłuszcz, dnia. 15.04.2014 r.

ZP.271.17.8.2014

Tel./faks (29) 777 52 63

Do Wykonawców pobierających SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP.271.8.2014** na: **Budowę windy dla niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Powstańców w Tłuszczu**

Do dnia 15.04.2014 r. do zamawiającego wpłynęło pytanie, w związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie: Zadaszenia szybu płaskiego ze spadem na określoną stronę ?

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie zmian w zadaszeniu, które będą stanowiły nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a Prawa Budowlanego)

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie: Zasilania windy 1,8 kW?

Odpowiedź:

Zmiana zasilania windy jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów zawartych w projekcie branży elektrycznej, pełnej zgodności nowego parametru z pozostałymi wytycznymi oraz niepogorszenia zmianą, parametrów windy zawartych w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 12 tygodni ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu wykonania umowy.

Z poważaniem,

Burmistrz Tłuszcza

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk