



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

Tłuszcz, dnia. 20.05.2014 r.

ZP.271.28.10.2014

Tel./faks (29) 777 52 63

Do Wykonawców pobierających SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP.271.10.2014** na: **Budowę windy dla niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Powstańców w Tłuszczu**

Do dnia 20.05.2014 r. do zamawiającego wpłynęło pytanie, w związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający udziela odpowiedzi.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie:

1. Silnika 1,8 kW

Zmiana silnika i jego mocy jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów zawartych w projekcie branży elektrycznej, pełnej zgodności nowego parametru moc silnika z pozostałymi wytycznymi oraz nie pogorszenia zmian, parametrów windy zawartych w dokumentacji przetargowej.

2. Szkła szyby 5.5.0,38

Dopuszcza się zmianę szkła wypełniającego dla szyby windowego pod warunkiem zachowania parametrów bezpieczeństwa zawartych w projekcie oraz parametrów dla szyby nie gorszych niż przedstawione w projekcie.

3. Wysokości drzwi 2m

Dopuszcza się zmianę wysokości drzwi, pod warunkiem zachowania przepisów dotyczących bezpiecznej ewakuacji, przepisów PPOŻ i BHP.

4. Szkła drzwi 4.4.0,38

Dopuszcza się zmianę szkła wypełniającego dla drzwi windowych pod warunkiem zachowania parametrów bezpieczeństwa zawartych w projekcie oraz parametrów dla szyby nie gorszych niż przedstawione w projekcie.

5. Ściany w kabinie na wysokość około 2m-ściana stalowa malowana proszkowo

Dopuszcza się zmianę materiału ścian kabiny windy przy zachowaniu nie gorszego standardu niż wskazany w projekcie pod względem estetyki, bezpieczeństwa i ergonomii.

Dopuszcza się wykonanie zmian w zadaszeniu, które będą stanowiły nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a Prawa Budowlanego)

6. Zadaszenia z blachy, płaskiego ze spadem na odpowiednią stronę?

Dopuszcza się wykonanie zmian w zadaszeniu, które będą stanowiły nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a Prawa Budowlanego)

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 12 tygodni?
Związane to jest z czasem potrzebnym na wyprodukowanie urządzenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

Z poważaniem,
Burmistrz Tłuszcza

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk