


----- Instalacja hydrantowa

1. Wszystkie przewody przez ściany i stropy oddzielenia ogniowego należy zabezpieczyć obejmami ognioochronnymi (np. Hilti CP644).
2. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewiercić potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
3. Podporcie przewodów wentylacji budynku należy wykonać za pomocą uchwyłów i zawiesi systemowych producenta rur wodociagowych lub w systemie firmy HELLT.
4. Rysunek należy rozpodrębować iłącznie z opisem technicznym i rzutami instalacji.

MP PROJECT Mirosław Pacek ul. Bałicka 134 30-149 KRAKÓW tel.: + 48 12 6618235 fax.: + 48 12 6618236 email: biuro@mpproject.pl		 mp project mirosław pacek	
Nazwa inwestycji:		HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 36x44	
Inwestor:			
Adres inwestycji:			
Branża:		SANITARNA	
Faza:		PROJEKT BUDOWLANY	
Autor projektu głównego:		MGR INŻ. JOANNA HODJYS NR UPR. MAP/0230/POOS/05 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	
Opracował:		MGR INŻ. MICHAŁ LEWANDOWSKI MGR INŻ. MARTA PACH MGR INŻ. TOMASZ MAKAR	
Sprawdzający projekt głównego:		MGR INŻ. BARBARA MAKAR NR UPR. MAP/0257/PWOS/06 w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
Projektant (adaptacja):		Data adaptacji:	
Sprawdzający (adaptacja):			
Nazwa rysunku:		Skala: 1:100 Data: 06.2009 Numer rysunku: SW-02	