

PŚ-II.7430.7.2014.WA

DECYZJA Nr 54/14/PŚ.G

ZAKŁAD
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tłuszczu
Wpłynęło dnia 07.03.2014 r.
nr 938 zał.

Na podstawie art. 80 ust. 1, 3 i 6 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu z dnia 20.02.2014 r., znak: L.dz. 740/2014, uzupełnionego w dniu 25.02.2014r.

zatwierdza się

„Projekt robót geologicznych w zakresie wykonania otworów studziennych nr 2 i nr 3 na terenie projektowanego wiejskiego ujęcia wodociągowego we wsi Łysobyki, gm. Tłuszcz, pow. wołomiński, woj. mazowieckie”.

I. Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie systemem udarowym lub okrętno-udarowym otworów studziennych nr 2 i nr 3 w rurach Ø 508 i 457 mm do głębokości 60,0 m ppt;
2. Zabudowę kolumn filtrowych PVC-U DN 300 o średnicy zewnętrznej 315 mm;
3. Przeprowadzenie próbnych pompowań otworu nr 2 (w wymiarze 96 godz.) i otworu nr 3 (w wymiarze 96 godz.). W przypadku stwierdzenia wydajności pojedynczego otworu mniejszej od 80 m³/h wykonanie pompownia zespołowego otworów nr 2 i nr 3 (w wymiarze 48 – 72 godz.);
4. Wykonanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pobranej z wykonanych otworów;
5. Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającego zasoby eksploatacyjne ujęcia.

II. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony – do dnia 31 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu, reprezentowany przez Leszka Zarębę – Zastępcę Dyrektora Zakładu, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych w zakresie wykonania otworów studziennych nr 2 i nr 3 na terenie projektowanego wiejskiego ujęcia wodociągowego we wsi Łysobyki, gm. Tłuszcz, pow. wołomiński, woj. mazowieckie”.

Stosownie do art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) organem administracji geologicznej w sprawach ujęć wód podziemnych, których przewidywane zasoby przekraczają 50 m³/h jest marszałek województwa. Zapotrzebowanie na wodę – tożsame z przewidywanymi zasobami przedmiotowego ujęcia – określono w przedłożonym projekcie na 80 m³/h.

Projekt zakłada wykonanie robót geologicznych w granicach działki nr ewid. 256/8 obręb 0012 Łysobyki. Zgodnie z wnioskiem przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Tłuszcz, która wyraziła zgodę na wykonanie otworów studziennych nr 2 i nr 3 (oświadczenie Burmistrza Gminy z dnia 25.02.2014r).

Przedłożony projekt spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).

W toku postępowania administracyjnego uzyskano przewidzianą ustawą *Prawo geologiczne i górnicze* opinię Burmistrza Gminy Tłuszcz (postanowienie z dnia 05.03.2014 r., znak: UGK.6523.1.2014.AG).

Ze względu na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.) wnioskodawca jest zwolniony od opłaty skarbowej.



z up. Marszałka Województwa


Geolog Wojewódzki
Wojciech Aniolkowski

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
05-240 Tłuszcz, ul. Wiejska 56
Załącznik: Projekt robót geologicznych – 2 egz.
2. Gmina Tłuszcz (właściciel nieruchomości nr ewid. 256/8 w obrębie 0012 Łysobyki)
05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10
3. a/a
Załącznik: Projekt robót geologicznych – 1 egz.

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
2. Starosta Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 46