



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

Tłuszcz, dnia 03.02.2012 r.

ZP.271.12.6.2012

Tel./Faks. 29 777 52 63

Do Wykonawców pobierających SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.271.6.20121 na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Leszczynową z ulicą C.K. Norwida w ramach zadania inwestycyjnego Wykup gruntów, wytyczenie i utwardzenie przedłużenia ulicy Leszczynowej do ulicy Norwida w Tłuszczu”

Do dnia 03.02.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Dla odwodnienia projektowanej ulicy czy Zamawiający dopuszcza odwodnienie powierzchniowe np. typ francuski, czy będzie wymagane zaprojektowane kanalizacji deszczowej, a jeżeli tak gdzie ma być zrzut wód deszczowych (dla studni chłonnych jest za wysoki poziom wód gruntowych).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszelkie formy odwodnienia powierzchniowego. Nie jest przewidywane zaprojektowanie kanalizacji deszczowej.

Pytanie 2

Czy istniejący rów melioracyjny poza pasem projektowanej ulicy w dalszej części przebiega po gruntach prywatnych, gminnych, lub spółek wodnych.

Odpowiedź:

Przedmiotowy rów melioracyjny należy zaliczyć do melioracji szczegółowej przebiegającej przez tereny prywatne.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

mgr Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza