

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Warszawie**

02-656 Warszawa, ul Ksawerów 8
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel. (022) 566 20 10 fax. (022) 566 20 12
e-mail: WZMiUW@warszawa.wzmiuw.gov.pl

IW/Wo/4105U/164/2006

WARSZAWA 18.01.2007 R.

**Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej
„ENERGAS” s.c.**

Paweł i Andrzej Ochenkowscy
07-400 Ostrołęka
ul. Warszawska 2

Dot. Przejścia projektowanego wodociągu w m. Chrzęst Gm. Tłuszcz przez rzekę Fiszor Lewy w km 11+250.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 08.12.2006r. oraz dostarczonej w dniu 10.01.2007r. dokumentacji technicznej projektowanej inwestycji, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie podaje następujące warunki techniczne:

1. Wykonanie przejścia pod rzeką Fiszor Lewy w km 11+250 metodą przecisku.
2. Uzbrojenie przewodu wodociągowego w obrębie przejścia pod rzeką rurą osłonową.
3. Posadowienie rury osłonowej na głębokości min. 1,4 m poniżej istniejącego dna rzeki (licząc od górnej tworzącej rury osłonowej).
4. Wydłużenie rur osłonowych poza górne krawędzie skarp rzeki min. 2,5 m w każdą stronę.

Ponadto wnioskujemy o:

- dostarczenie operatu na w/w przejście do Inspektoratu WZMiUW w Wołominie z wkreśloną trasą sieci wodociągowej na kopiach map ewidencyjnych oraz wyliczonym pasem gruntu Skarbu Państwa - rzeka Fiszor Lewy, niezbędnym do użytkowania projektowanego urządzenia zgodnie z art. 20 Prawa Wodnego (Dz. U. Nr 15 z dnia 18.07.2001r. z późn. zm.).
- oznaczenie słupkami betonowymi miejsca przejścia wodociągu przez rzekę Fiszor Lewy, a po wykonaniu wodociągu dostarczenie do Inspektoratu WZMiUW w Wołominie mapy inwentaryzacyjnej z naniesioną rzędną posadowienia rurociągu (górna rzędna rury osłonowej) - w miejscu przejścia przez rzekę.

Końcowe uzgodnienie nastąpi po dostarczeniu do Inspektoratu WZMiUW w Wołominie operatu wodnoprawnego na w/w przejście.

Jednocześnie informujemy, że właściciel projektowanych urządzeń zobowiązany jest do wnoszenia opłat za zajęcie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zawarcia umowy za użytkowanie tych gruntów z Delegaturą Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce zgodnie z art. 20 w/w ustawy.

W załączeniu kopia mapy melioracyjnej z zaznaczoną kolizją w skali 1:5000.

Z-ca DYREKTORA
Za zgodność z oryginałem.

X/11 2006

mgr inż. Andrzej Ochenkowski

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Tłuszczu - ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz.
2. WZMiUW Warszawa Oddz. W-wa Inspektorat w Wołominie.
3. A/a.

**STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE**
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądnickiego 3
tel. 787-43-01 w. 109, 110, 104

**DYREKTOR ODDZIAŁU
WZMiUW w Warszawie**

mgr inż. Michał...

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Warszawie**

02-656 Warszawa, ul Ksawerów 8
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel.(022) 566 20 10 fax. (022) 566 20 12
e-mail: WZMiUW@warszawa.wzmiuw.gov.pl

IW/Wo/4105U/164A/2006/2007

WARSZAWA 25.01.2007 R.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

„ENERGAS” s.c.

Paweł i Andrzej Ochenkowscy

07-400 Ostrołęka

ul. Warszawska 2


Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie uprzejmie informuje, że w operacie wodnoprawnym zawarte są warunki WZMiUW określone w piśmie z dnia 18.01.2007r. nr IW/Wo/4105u/164/2006.

W związku z powyższym WZMiUW wyraża zgodę na przejście projektowanego wodociągu przez rzekę Fiszor Lewy w km 11+250, dz. ew. nr 376 w m. Chręśne gm. Tuszcz.

Informujemy ponadto, że właściciel projektowanych urządzeń, w związku z ograniczeniami w użytkowaniu gruntu w sąsiedztwie wodociągu, jest zobowiązany do wnoszenia opłat za zajęcie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 30.55 m², zgodnie z wyliczeniami zawartymi w operacie wodnoprawnym oraz zawarcia umowy za użytkowanie tych gruntów z Delegaturą Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce /art. 20 Prawa Wodnego (Dz. U. Nr 15 z dnia 18.07.2001 r. z późn. zm.)/.

Przypominamy również o obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na w/w przedsięwzięcie.

Integralną częścią powyższego uzgodnienia jest operat wodnoprawny na przejście wodociągu przez rzekę Fiszor Lewy w miejscowości Chręśne gmina Tuszcz powiat Wołomin.

DYREKTOR
WZMiUW w Warszawie


Z-ca DYREKTORA
Za zgodność z oryginałem

21. 2006

mgr inż. Andrzej Ochenkowski

**STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa**
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 109, 110, 104

Do wiadomości :

1. Urząd Miejski w Tuszczu - ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz.
2. WZMiUW Warszawa Oddz. W-wa Inspektorat w Wołominie.
3. A/a.

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Warszawie
Inspektorat w Wołominie**

05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a

tel.(022) 787 19 99 fax. (022) 787 19 99

www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

e-mail: insp.wolomin@warszawa.wzmiuw.gov.pl

ISO 9001 : 2000 nr rejestracyjny 12 100 23450 TMS

IW/Wo/4105U/164A-1/2006/2007

WOŁOMIN 06.02.2007 R.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

„ENERGAS” s.c.

Paweł i Andrzej Ochenkowscy

07-400 Ostrołęka

ul. Warszawska 2

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawa Inspektorat w Wołominie – po zapoznaniu się z operatem wodnoprawnym informuje, że spełnia on warunki WZMiUW zawarte w piśmie z dnia 22.01.2007 r. nr IW/Wo/4105u/164A/2006. W związku z powyższym WZMiUW wyraża zgodę na przejście projektowanego wodociągu przez urządzenia melioracji szczegółowej w m. Chrzęsne i Mokra Wieś (Zalesie), Gm. Tłuszcz.

Dodatkowo należy uwzględnić w projekcie przejście pod nieewidencyjnym rurociągiem Ø 150 mm przechodzącym przez ulicę Myśliwiecką oraz działki ew. o nr 312 i 301 w m. Chrzęsne na warunkach wymienionych w uzgodnieniu IW/Wo/4105u/164A/2006.

Integralną częścią powyższego uzgodnienia jest operat wodnoprawny na przejście wodociągu przez urządzenia melioracji szczegółowych w miejscowości Chrzęsne - Zalesie gmina Tłuszcz powiat Wołomin.

**STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 109, 110, 104**

KIEROWNIK
INSPEKTORATU WZMiUW
w Wołominie

mgr inż. Teresa Przesmycka

Do wiadomości :

1. Urząd Miejski w Tłuszczu - ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz.
2. A/a.

Z-ca DYREKTORA
Za zgodność z oryginałem.
mgr inż. Andrzej Ochenkowski