

Regulamin korzystania z gminnego obiektu - Stacja zlewna na oczyszczalni ścieków komunalnych w Tłuszczu

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki przyjmowania nieczystości ciekłych bytowych od dostawcy nieczystości ciekłych zwanego dalej Dostawcą, do Stacji zlewnej mieszczącej się przy oczyszczalni ścieków w Tłuszczu przy ul. Wiejskiej 56, prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu zwanym dalej Odbiorcą.

§ 2

1. Jako jedyne miejsce wprowadzenia nieczystości ciekłych bytowych na terenie Gminy Tłuszcz wskazuje się Stację zlewną przy ul. Wiejskiej 56 w Tłuszczu.
2. Odbiorca przyjmuje wyłącznie nieczystości ciekłe bytowe wytworzone na terenie gminy Tłuszcz.
3. Zabrania się wprowadzania do Stacji zlewnej nieczystości ciekłych przemysłowych oraz mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.
4. Odbiorca prowadzi odbiór nieczystości ciekłych bytowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
5. Przyjmowanie nieczystości ciekłych bytowych do Stacji zlewnej odbywa się wyłącznie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą pod nadzorem pracownika ZGKiM.

§ 3

Warunkiem podpisania umowy na odbiór nieczystości ciekłych bytowych jest posiadanie przez Dostawcę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tłuszcz, wydanego przez Burmistrza Tłuszcza.

§ 4

1. Dostarczenie nieczystości ciekłych bytowych niespełniających warunków określonych w umowie będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do Stacji zlewnej.
2. Dostęp do Stacji zlewnej będzie blokowany również w przypadku braku aktualnej umowy na przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych lub gdy Dostawca będzie zalegał z regulowaniem opłat za zrzut nieczystości ciekłych w terminie określonym w umowie.
3. Maksymalne dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych dowożonych nie mogą przekraczać określonych wartości:

Odczyn pH 6,0 – 9,5

Temperatura 40⁰ C

CHZTcr – 1 500 mgO₂/ dm³

BZT₅ - 750 mgO₂/dm³,

Zawiesina ogólna 750 mg/dm³

§ 5

Obowiązki Dostawcy:

- 1) do wybierania nieczystości ciekłych bytowych ze zbiorników bezodpływowych należy stosować wąż zakończony koszem ssawnym,
- 2) zrzut nieczystości ciekłych do zlewni należy wykonywać wyłącznie za pośrednictwem węża z szybkozłączem połączonym z zasuwą sterowaną elektronicznie pilotem,
- 3) należy starannie spławiać nieczystości ciekłe, nie dopuszczając do ich wylewania lub rozlewania na podjeździe przy punkcie zlewnym oraz na terenie oczyszczalni,
- 4) nie można wykonywać czyszczenia wylotu zaworu spustowego oraz pojazdu asenizacyjnego na terenie zlewni i oczyszczalni ścieków,
- 5) należy każdorazowo wystawiać dokument „Potwierdzenie dostawy – odbioru nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Tłuszczu”, zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz.1576) potwierdzony przez upoważnionego pracownika stacji zlewnej,
- 6) pojazdy asenizacyjne, którymi są dowożone nieczystości ciekłe powinny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), między innymi powinny być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik, sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik,
- 7) pojazd asenizacyjny powinien być znakowany z obu stron, w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, tj. nazwa firmy adres i numer telefonu firmy.

§ 6

Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanych ścieków. Swoim działaniem nie może zakłócać procesu oczyszczania ścieków oraz wpływać na pogorszenie jakości odpływu z oczyszczalni.

§ 7

Nieczystości ciekłe dowożone do Stacji zlewnej oczyszczalni nie mogą zawierać:

- 1) odpadów stałych, które mogą powodować zatykanie przewodów kanalizacyjnych lub uszkodzeń urządzeń stacji zlewnej i oczyszczalni, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytlóczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, itp., nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
- 2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności: sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, itp.;
- 3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu jest mniejszy niż 85°C, a w szczególności: benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, itp.;
- 4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności: mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru, cyjanowodoru, itp.;
- 5) odpadów i nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt, a w szczególności: gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek,
- 6) nie zdezynfekowanych nieczystości ciekłych ze szpitali i sanatoriów oraz zakładów weterynaryjnych;
- 7) innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Stacji zlewnej i oczyszczalni ścieków, powodować zagrożenia pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi lub powodować zagrożenia dla środowiska naturalnego.

§ 8

1. Odbiorca może wykonywać wyrывkowe kontrole dowożonych nieczystości ciekłych.
2. Pobieranie próbek kontrolnych do analiz odbywać się będzie w obecności Dostawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Dostawca na każde żądanie pracownika Stacji zlewnej umożliwi pobranie próbki dostarczanych nieczystości ciekłych w celu poddania ich kontroli laboratoryjnej dla określenia zgodności z wymogami niniejszego regulaminu. Próbkę będą pobierane w Stacji zlewnej z komory kraty łukowej w czasie zrzutu nieczystości ciekłych. Próbkę pobrana ze środkowej fazy spustu nieczystości ciekłych jest traktowana jako reprezentatywna dla danej dostawy ścieków dowożonych. Pobrana próbka będzie zaplombowana samoprzylepną etykietką zawierającą: datę pobrania próbki, godzinę pobrania próbki, nazwisko Dostawcy, informację o pochodzeniu nieczystości ciekłych, podpis pobierającego próbkę pracownika Stacji zlewnej, podpis Dostawcy lub jego upoważnionego pracownika.
4. W przypadku przekroczenia stężeń któregośkolwiek z zanieczyszczeń (ChZT, BZT₅, zawiesina) Dostawca będzie dodatkowo obciążony za dostarczone nieczystości ciekłe opłatą dodatkową proporcjonalną do stopnia przekroczenia, obliczoną dla 1 m³ dostarczonych nieczystości wg wzoru:
$$Cd = (S : S_{dop} - 1) \times C_j$$

gdzie:
Cd – opłata dodatkowa za 1 m³ nieczystości (zł/m³);
S – faktyczne stężenie wskaźnika zanieczyszczenia dostarczonych nieczystości wg analizy;
S_{dop} – stężenie dopuszczalne tego wskaźnika wg § 4;
C_j – obowiązująca opłata za przyjęcie 1 m³ nieczystości odpowiadających normom.

 - 1) W przypadku równoczesnego przekroczenia stężenia dla więcej niż jednego wskaźnika spośród wskaźników zanieczyszczeń określonych w § 4 (ChZT, BZT₅, zawiesina), naliczana będzie opłata dodatkowa według tego wskaźnika, którego przekroczenie powoduje najwyższą opłatę Cd wyliczoną wg powyższego wzoru.
 - 2) Opłata wyliczona wg powyższych zasad będzie naliczana za każdy m³ dostarczonych nieczystości.
5. W przypadku przekroczenia pH określonego w § 4, nieczystości ciekłe nie będą przyjmowane do stacji zlewnej, zaś w przypadku pH mieszczącego się w dopuszczalnym zakresie, stawki za 1 m³ nieczystości kształtować się będą:
 - 1) 6 < pH < 8 – stawka ustalona przez właściciela stacji,
 - 2) 8 ≤ pH < 9 – 200 % stawki ustalonej przez właściciela stacji,
 - 3) 9 ≤ pH < 9,5 – 300 % stawki ustalonej przez właściciela stacji,
 - 4) Opłata wyliczona wg powyższych zasad będzie naliczana za każdy m³ dostarczonych nieczystości.
6. Każdorazowo w przypadku stwierdzonego przekroczenia któregośkolwiek z parametrów określonych w § 4, Dostawca poniesie koszty wykonanej analizy nieczystości ciekłych zleconej przez Odbiorcę.

§ 9

1. Odbiorca ma prawo odmowy przyjęcia nieczystości ciekłych w przypadkach:
 - 1) awarii oczyszczalni lub Stacji zlewnej,
 - 2) wykonywania prac konserwacyjnych,

- 3) braku aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydanego przez Burmistrza Tłuszcza,
 - 4) zalegania z uregulowaniem należności na rzecz Odbiorcy za okres określony w umowie,
 - 5) dostawy nieczystości ciekłych niezgodnych z ustaleniami niniejszego regulaminu,
 - 6) przekroczenia dopuszczalnego zakresu odczynu pH lub temperatury nieczystości wg § 4,
 - 7) jeśli zostanie stwierdzone przekroczenie wielkości dopuszczalnych pozostałych wskaźników zanieczyszczeń określonych w § 4 o więcej niż 100% .
2. W razie zaistnienia okoliczności wymienionych w ustępie 1, Dostawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania od Odbiorcy.

§ 10

Wszelkich informacji o zasadach funkcjonowania Stacji zlewnej udzielają pracownicy Stacji zlewnej.