



G M I N A T Ł U S Z C Z
u l . W a r s z a w s k a 1 0
0 5 - 2 4 0 T ł u s z c z

Tłuszcz, dnia 13.07.2012 r.

ZP.271.159.41.2012
Tel./faks (29) 777 52 63

Do Wykonawców pobierających SIWZ

Dotyczy: Postępowania nr ZP.271.41.2012 na **Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jasienicy.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zamawiający wymienia dwa razy wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

Na str. 10

- Aprobata lub Rekomendacja ITB
- Atest higieniczny PZH
- Autoryzacja producenta systemu
- Aktualne badania za zgodność z normą PN EN 14877
- Aktualne badania na bezpieczeństwo ekologiczne

Na str. 11

- Certyfikat IAAF
- Aprobata lub Rekomendacja ITB
- Atest higieniczny PZH
- Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877
- Karta techniczna systemu
- Badania na zawartość pierwiastków śladowych
- Autoryzacja producenta systemu
- Deklaracje zgodność (dokument odbiorowy)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga następujących dokumentów:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB
- Atest higieniczny PZH
- Aktualne wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877
- Aktualne badania na bezpieczeństwo ekologiczne
- Karta techniczna systemu
- Badania na zawartość pierwiastków śladowych
- Autoryzacja producenta systemu
- Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)

Z poważaniem

Burmistrz Tłuszcza

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk



G M I N A T Ł U S Z C Z
u l . W a r s z a w s k a 1 0
0 5 - 2 4 0 T ł u s z c z
