

Tłuszcz, dnia 17 maja 2021 r.

WOŚ.6220.1.2021.BG

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania
na środowisko z dodatkowymi wskazaniem

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735) zwaną dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2021 r. (data wpływu do urzędu 25.01.2021 r.) złożonego przez firmę RAPAL Sp. z o.o. z siedzibą Ślubów 7, 07-200 Wyszaków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (z możliwością realizacji 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia**”,

- I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,**
- II. ustalám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi należy:**
- 1) bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym; w przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody,
 - 2) przed rozpoczęciem robót sprawdzić teren budowy pod kątem obecności zwierząt i ewentualnie przenieść je poza teren budowy w bezpieczne dla nich miejsce,
 - 3) wszelkie „pułapki” (np. głębokie wykopy) starannie zabezpieczyć przez wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt,
 - 4) przed zasypaniem wykopów sprawdzić dno pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ewakuować je poza teren budowy,
 - 5) do obsiania terenu lub nasadzeń w granicach inwestycji wykorzystać rodzime nektarodajne gatunki roślin dostosowane do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego,
 - 6) koszenie trawy na terenie farmy fotowoltaicznej rozpoczynać od centrum farmy w kierunku jej brzegów; koszenie realizować w okresie od 1 października do 1 marca,
 - 7) ogrodzenie terenu inwestycji wykonać z materiałów ażurowych, bez podmurówki lub z podmurówką niewystającą ponad powierzchnię terenu z minimum 10 cm prześwitem pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia a powierzchnią terenu/podmurówki,
 - 8) na panelach fotowoltaicznych zastosować powłoki antyrefleksyjne;
 - 9) prace budowlane prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00,
 - 10) prace realizacyjne wykonywać poprzez odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy,

- który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw,
- 11) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw,
 - 12) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu: zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji,
 - 13) prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili w grunt) oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności odwaniania wykopów,
 - 14) zaplecze budowy wyposażać w szczelne, bezodpływowe, mobilne kabiny sanitarne, systematycznie opróżniane w celu nie dopuszczenia do ich przepełnienia, a zgromadzone w ich obrębie ścieki wywozić przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków,
 - 15) czyszczenie paneli fotowoltaicznych prowadzić przy zastosowaniu zdemineralizowanej wody, bez detergentów lub za pomocą bezwodnej technologii,
 - 16) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, transformatory wyposażać w szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100% oleju z transformatora oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego,
 - 17) w przypadku kolizji z urządzeniami melioracyjnymi występującymi poza ewidencją PGW Wody Polskie, należy uzgodnić warunki przebudowy z właścicielem gruntu lub sąsiadującym użytkownikiem terenu,
 - 18) prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych (posadowienie konstrukcji) oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności prac odwodnieniowych,
 - 19) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Uzasadnienie

W dniu 25.01.2021 r. do Burmistrza Tłuszcza wpłynął wniosek Inwestora firmy RAPAL Sp. z o.o. z siedzibą Ślubów 7, 07-200 Wyszków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (z możliwością realizacji 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie na działek nr 450/1, 449/4, 447/2, 448/447 obręb Mokra Wieś gmina Tłuszcz o powierzchni zabudowy do 2,7600 ha.

Dla terenu objętego inwestycją nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia 10 września 2019 r.”

W związku z powyższym Burmistrz Tłuszcza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Dębem i Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 26 lutego 2021 r. znak ZS.7040.87.2021 wydał negatywne stanowisko z uwagi na niespójne informacje zawarte we wniosku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. znak: WOOŚ-I.4220.204.2021.BS wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazał na konieczność określenia dodatkowych warunków realizacji i eksploatacji inwestycji. Warunki określone przez ww. organ zostały zawarte w osnowie niniejszej decyzji w pkt II.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem opinią z dnia 24 lutego 2021 r. znak: WA.ZZS.2.435.1.27.2021.MK stwierdził, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jednocześnie wskazał na konieczność określenia dodatkowych warunków realizacji i eksploatacji inwestycji. Warunki określone przez ww. organ zostały zawarte w osnowie niniejszej decyzji w pkt II.

Realizując dyspozycję zawartą w art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o oś, która stanowi, że uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej regulacji, Burmistrz Tłuszcza dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy na podstawie, którego ustalił co następuje:

1) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 450/1, 449/4, 447/2, 448/447 obręb Mokra Wieś gmina Tłuszcz. Całkowity teren działek na których będą posadowione urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej i zespół kontenerowy wynosi 2,96 ha. Obszar faktycznie zajęty pod zabudowę tj. zespół paneli fotowoltaicznych wyniesie ok. 2,51 ha oraz 0,25 ha pod stację transformatorową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowita powierzchnia ulegająca przekształceniu wyniesie około 2,76 ha. Rowy występujące na działkach nie zostaną zajęte przez panele fotowoltaiczne.

Nieruchomości, na której planowana jest inwestycja nie są zabudowane. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję uprawiany jest rolniczo. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na graniczących działkach z inwestycją o nr ew. 449/1 oraz 449/8.

Inwestycja będzie polegała na montażu wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 2 MW (z możliwością realizacji 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda).

Zespół paneli fotowoltaicznych (funkcja produkcyjna) składać się będzie maksymalnie z 2857 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 350 do 1000 Wp/szt. Panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 10 do 70 stopni.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Inwestycja realizowana będzie na terenie, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie inwestycji oraz na obszarze oddziaływania nie ma inwestycji, których oddziaływanie mogłoby się kumulować.

Obszar oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji będzie zamykał się w granicach działki inwestycyjnej, która stanowi grunt rolny częściowo zalesiony.

W związku z powyższym nie istnieje możliwość wystąpienia oddziaływania inwestycji na inne przedsięwzięcia oraz istniejących przedsięwzięć na inwestycję.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Szacę roślinną w granicach nieruchomości stanowią uprawy rolne. Na obszarze objętym inwestycją teren pozostanie nadal biologicznie czynny, planuje się uprawę roślin ceniolubnych lub traw. W granicach obszaru oddziaływania inwestycji nie planuje się zniszczenia szaty roślinnej.

Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco na różnorodność biologiczną terenu objętego przedsięwzięciem.

Analizowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywało wodę surowce i materiał, paliwo i energię jedynie na etapie budowy w ilościach niezbędnych do realizacji projektu.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Na środowisko w fazie realizacji inwestycji będzie się wiązać z pracami wykonawczymi, które będą miały charakter typowych robót budowlanych. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. Emisje i uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą skutecznie minimalizowane poprzez odpowiednią organizację budowy, stosowanie sprawnego sprzętu, regularne serwisowanie oraz natychmiastowe podejmowanie działań w przypadku sytuacji awaryjnych.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Przedsięwzięcie z racji swojego rodzaju, skali oraz zabezpieczeń w zastosowanej technologii w fazie budowy i eksploatacji minimalizuje powstanie:

- poważnej awarii w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), tj.: „zdarzenia, w szczególności emisji, pożaru lub eksplozji, powstałego w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń zabezpieczających przed wprowadzeniem substancji ropopochodnych do środowiska oraz zapewnienie odpowiednich warunków zabezpieczających obiekt przeciwpożarowo,
- poważnej awarii przemysłowej – w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy Prawo ochrony środowiska tj.: „poważnej awarii w zakładzie”, poprzez innego typu kwalifikację przedsięwzięcia (kontenerowa stacja paliw nie jest zakładem przemysłowym),
- katastrofy budowlanej – w rozumieniu art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), tj.: „niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, poprzez zlecenie opracowania projektu oraz budowy dla osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadających niezbędne uprawnienia budowlane i doświadczenie,
- katastrofy naturalnej – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897 ze zm.), tj.: „zdarzenia związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu”, poprzez zastosowanie odpowiednich instalacji w tym technologicznych i odgromowych oraz niewielką emisję gazów cieplarnianych do atmosfery pochodzących z maszyn i pojazdów.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje oraz specyfikę inwestycji ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest znikome.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Na etapie realizacji będą powstawały odpady związane z: robotami budowlanymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Zasadniczymi rodzajami odpadów będą, pozostałości i opakowania po materiałach budowlanych oraz odpady komunalne wytwarzane przez zatrudnionych tam pracowników. Powstałe opady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewiduje się powstawanie następujących odpadów:

17 04 05 - żelazo i stal w ilości 26 Mg

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg w ilości 13 Mg

17 04 07- mieszaniny metali w ilości 0,13 Mg

17 04 10*- kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne* w ilości 0,65 Mg

17 04 11- kable inne niż wymienione w 17 04 10 w ilości 2,6 Mg

17 05 04- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 w ilości 650 Mg

15 02 02*- sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe, nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty ochronne zanieczyszczone substancjami PCB) w ilości 0,013 Mg

15 01 03- opakowania z drewna w ilości 3,9 Mg

20 03 01- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości 0,13 Mg

Na etapie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu utwardzonego placu w pobliżu prowadzenia robót budowlanych w celu zmniejszenia odległości między miejscem ich powstawania i magazynowania. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Na placu budowy będą kontenery sanitarne, z których korzystać będą pracownicy wykonujące prace budowlane. Odpowiedzialna za sposób gromadzenia i wywóz ścieków sanitarnych będzie firma zewnętrzna posiadająca odpowiednie zezwolenie. W fazie eksploatacji inwestycji odpady będą gromadzone w sposób zapewniający ochronę gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostaną przekazane firmie posiadającej stosowne zezwolenia i poddane recyklingowi.

Nie przewiduje się, aby powstałe odpady negatywnie wpływały na środowisko.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, siedlisk łąkowych oraz ujść rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego,

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (zwanej dalej JCWP) PLRW200017266969 zlewnia rzeczna Fiszor. Dla JCW Fiszor stan ogólny określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożony.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy Jednolitej Części Wód Podziemnych (zwanej dalej JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200055. Stan chemiczny ww. JCWPd określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy, ani ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja inwestycji na przedstawionych warunkach nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie PLH140013 oddalony o około 5,9 km od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. Inwestycja realizowana będzie w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo. Z uwagi na stopień przekształcenia miejsca inwestycji oraz jego otoczenia, brak jakichkolwiek struktur krajobrazu mogących potencjalnie świadczyć o obecności w jej zasięgu korytarzy ekologicznych uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszaru Natura 2000 Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie PLH140013 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łąkowe.

Kontrola terenu pod nadzorem przyrodniczym przed przystąpieniem do prac przygotowawczych pozwoli ograniczyć do minimum szkody wśród gatunków podlegających ochronie oraz wyegzekwować stosowanie przepisów prawa z zakresu ochrony gatunkowej.

- f) na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

W miejscu realizacji przedsięwzięcia nie są przekroczone standardy jakości środowiska. Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter oraz skalę nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia gminy Tłuszcz (miasto) wynosi 1018 mieszk./km².

- i) obszary przylegające do jezior:

zabezpieczenia na etapie eksploatacji maksymalnie ograniczą prognozowane oddziaływanie na środowisko.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej kacie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

W świetle powyższego, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji stroną służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Tłuszcza.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancji, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia



Z up. BURMISTRZA
Beata Górecka
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. (właściciel dz. ew. 450/1, 449/4, 447/2)
3. (właściciel dz. ew. 448/447)
4. z (właściciel dz. ew. 448/447)
5. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.
6. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
3. PGW WP Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock

Sprawę prowadzi: Beata Górecka
Tel. 29 642 30 56;
e-mail: b.gorecka@tluszcz.pl

BURMISTRZ TŁUSZCZA
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

Załącznik Nr 1
do decyzji Burmistrza Tłuszcza
z dnia 17 maja 2021 roku
znak: WOŚ.6220.1.2021.BG

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek nr ew. 450/1, 449/4, 447/2, 448/447 obręb Mokra Wieś gmina Tłuszcz. Całkowity teren działek na których będą posadowione urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej i zespół kontenerowy wyniesie 2,96 ha. Całkowita powierzchnia ulegająca przekształceniu wyniesie około 2,76 ha.

Inwestycja będzie polegała na montażu wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 2 MW (z możliwością realizacji 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda).

Zespół paneli fotowoltaicznych (funkcja produkcyjna) składać się będzie maksymalnie z 2857 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 350 do 1000 Wp/szt. Maksymalna ilość interwałów (przetwornic) nie przekroczy 10 szt. Panele będą umieszczone w rzędach, przestrzeń pomiędzy rzędami paneli pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele będą połączone ze sobą za pomocą stalowej konstrukcji i posadowione na podporach – słupach wkręconych lub wbitych w grunt. Średnia wysokość, na której usytuowany jest panel fotowoltaiczny wynosi ok. 0,4 - 0,7 m nad gruntem. Panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 10 do 70 stopni. Efekt „lśnienia” zostanie zapobieżony poprzez zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej na powierzchni wszystkich paneli fotowoltaicznych.

Kontener stacji transformatorowej (funkcja produkcyjna) jako abonencka stacja elektroenergetyczna składać się będzie z komory obsługi, komory, transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnic niskiego napięcia oraz rozdzielnic średniego napięcia. W zależności od przyjętego rozwiązania zamontowane będą transformatory olejowe lub suche żywiczne. Transformator umieszczony będzie w kontenerze, wytwarzane pole elektryczne będzie całkowicie ekranowane poprzez metalową, uziemioną obudowę, środowisko gruntowo-wodne zostanie zabezpieczone poprzez zainstalowanie olejoodpornej i wodoodpornej misy olejowej o pojemności minimum 100% zawartości oleju w transformatorze. Stacja transformatorowa o wymiarach 5 m x 4 m x 3 m zostanie usytuowana na prefabrykatkach lub wylewanej na miejscu płycie fundamentowej umieszczonej na zagęszczonej podsypce. Na potrzeby instalacji planuje się montaż stacji transformatorowych w ilości: 1 stacja na 1MW mocy. Stacja posiadać będzie instalację uziemiającą.

Dojazd do kontenera stacji transformatorowej wewnętrzną drogą gruntową o szerokości ok. 4 m.

Z up. BURMISTRZA


Beata Górecka
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

