



**Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz**

Tłuszcz, dnia 22.11.2012 r.

ZP.271.236.66.2012
Tel./faks (29) 777 52 63

do Wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.66.2012 na **Remont nawierzchni ulicy Pałacowej - przebudowa ul. Sulejowskiej w Chrzęsnem.**

Do dnia 22.11.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W przedmiarze robót zamawiający umieścił w pozycji nr 8 ustawienie opornika betonowego o wymiarach 8x25cm a powinno być 12x25cm ponieważ 8x25cm to wymiary obrzeża betonowego a nie opornika. Prosimy o sprostowanie. Czy zamawiający przewiduje ustawienie obrzeża betonowego 8x25 cm czy opornika betonowego 12x25cm?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje przedmiar robót poz. 8.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza

mgr Waldemar Jan Banaszek