



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 30 16
www.tluszcz.pl
e-mail: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

Tłuszcz, dnia 21.07.2014 r.

ZP.271.48.15.2014

Tel./faks (29) 777 52 63

Do Wykonawców pobierających SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP.271.15.2014** na: **Dostawa i montaż stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przedszkola w Postoliskach**

Do dnia 21.07.2014 r. do zamawiającego wpłynęły pytania, w związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1

Czy wszystkie ścianki działowe z pustaków szklanych zawarte w przedmiarze robot mają posiadać odporność ogniową EI60?

Odpowiedź:

Tak, wszystkie ścianki z pustaków szklanych mają posiadać klasę odporności ogniowej EI 60.

Pytanie 2

Podana w opisie przedmiotu zamówienia budowa pakietów szybowych „3.3.1 x 2” uniemożliwia spełnienie warunku przenikalności cieplnej na poziomie $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, do uzyskania takiego współczynnika dla okien należy zastosować pakiety min. 3 szybowe oraz szerokie profile izolowane termicznie. Takie rozwiązania znacznie podwyższą cenę oferty. Proszę o precyzyjne określenie współczynnika przenikania ciepłego dla okien i czy jest to współczynnik średni dla całego zestawu stolarki czy każde okno ma spełniać ten warunek?

Odpowiedź:

Pakiet dwuszybowy jest wystarczający dla osiągnięcia współczynnika $U \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pytanie 3

W opisie zamówienia podany jest współczynnik przenikania ciepła $U=1.1 \text{ KWh/m}^2\text{/rok}$. Czy należy ten zapis rozumieć jako $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 4

Czy dolna część okien określona jako fix ma być wykonana jako stałe szklenie w ramie czy w skrzydle?

Odpowiedź:

Dolna część ma być wykonana jako stałe szklenie w ramie.

Pytanie 5

W pozycji 10 d.2.1 przedmiaru podana jest wydajność nawiewników ściennych w wysokości 100m³/h. Jest to wartość nie możliwa do osiągnięcia. Tym samym nie ma możliwości spełnienia warunków SIWZ. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

Założona wydajność nawiewników okiennych tj. 100 m³/h jest możliwa do osiągnięcia.

Przykład dostępny na rynku: Nawiewnik RENSON AR 75

UWAGA:

W celu uzyskania żądanej wydajności dopuszcza się zastosowanie np. dwóch nawiewników o sumarycznej wydajności zapewniającej osiągnięcie wydajności wymaganej dla przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6

Czy ogrodzenie z pozycji 16 przedmiaru ma zostać przeniesione na własność Inwestora czy ma zostać rozebrane i uprzątnięte po wykonaniu prac?

Odpowiedź:

Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienie ogrodzenie , o którym mowa w poz. 16 przedmiaru robót stanie się własnością Zamawiającego

Pytanie 7

Czy oprócz nawiewników ściennych, okna na piętrze również mają być wyposażone w nawiewniki zgodnie z zapisem przedmiaru pkt. 2.1?

Odpowiedź:

Nawiewniki w oknach na piętrze – zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 8

Czy zadanie obejmuje tylko elementy zawarte w przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia, czy również pozostałe zawarte w wykazie stolarki np. drzwi?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia, zgodnie z nazwą przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż elementów stolarki **okiennej**, wyodrębnionych z zamieszczonego pełnego wykazu stolarki

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SIWZ:

Pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Dostawa i montaż nawiewników o parametrach:

- Nawiewniki ścienne higrosterowane o przepustowości wg projektu budowlanego,
- kolor biały,
- **montaż nawiewników: w ramach okiennych**

art. 11 §1 ust. 1 pkt. 2 pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie: Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie -w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, pok. 30, nie później niż do dnia **25.07.2014 r. do godziny 12.00**

art. 11 §2 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – w Urzędzie Miejskim, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, w Sali Konferencyjnej Urzędu **w dniu 25.07.2014 r. o godzinie 12.00**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

mgr Waldemar Jan Banaszek
Zastępca Burmistrza