



G M I N A T Ł U S Z C Z
u l . W a r s z a w s k a 1 0
0 5 - 2 4 0 T ł u s z c z

Tłuszcz, dnia 27.01.2012 r.

ZP.271.9.1.2012
Tel./Faks. 29 777 52 63

Wykonawcy pobierający SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.2012 na: „Zaprojektowanie, wykonanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci LAN oraz adaptacja niezagospodarowanej przestrzeni budynku Urzędu na potrzeby serwerowni wraz z jej wyposażeniem”

Odpowiedź na pytanie i modyfikacja SIWZ

W dniu 24.01.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie

Jaka jest nośność podłogi w pomieszczeniu projektowanej serwerowni? Z opisu wynika, że docelowo w pomieszczeniu planowana jest istniejąca jednej lub dwóch szaf 19", systemu gaszenia gazem i UPS-a.

Odpowiedź:

Z posiadanych przez Zamawiającego informacji wynika, że strop w pomieszczeniach pod serwerownię ma obciążenie:

- 1) Charakterystyczne 2,0 kN/m²
- 2) Obliczeniowe 2,8 kN/m².

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji następujących zapisów SIWZ:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Art. 8 § 1 ust. 2 Wykonawca składając ofertę składa kompletny **kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną**. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie kwoty z formularza oferty cena brutto – „Łącznie”.

Art. 8 § 3 ust. 1 Koszt robót ma być wyliczony poprzez sporządzenie kosztorysu ofertowego, opracowanego metodą uproszczoną z wyszczególnieniem cen jednostkowych pozycji kosztorysowych. Należy wycenić wszystkie jednostki przedmiarowe w każdej pozycji, uwzględniając wszystkie koszty wynikające z technologii wykonania robót i załączonego przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy musi zawierać wykaz zastosowanych materiałów z jednoczesnym podaniem nazw handlowych/katalogowych. W kosztorysach ofertowych należy podać nazwy handlowe lub katalogowe tylko tych materiałów (lub ich zamienników) dla których występują przykłady w przedmiarze robót (zał. Nr 1 do SIWZ). Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o **przedmiary robót stanowiące materiały pomocnicze do wyliczenia ceny oferty**.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Banaszek
z-ca Burmistrza



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

