

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wołominie**
05-200 Wołomin, ul. Legionów 78
tel./fax 776-38-33, tel. 776-24-85

Wołomin, dnia 05.10.2009r.

Znak sprawy: ZNS-717/ 158- 6 /09

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
/ tekst jednolity: Dz.U.Nr 122 poz. 851 z 2006r./

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WOŁOMINIE

o p i n i u j e

projekt budowlany sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Wólka Kozłowska, Kozły,
Rysie –gm. Tuszcz

U Z A S A D N I E N I E

Inwestorem jest Gmina Tuszcz. Opiniowaniu podlega dokumentacja projektowa opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy z Ostrołęki ul. Warszawska 2.

Projektowane rozdzielcze sieci wodociągowe z przyłączami będą miały za zadanie doprowadzenie wody na potrzeby bytowo – gospodarcze dla budynków mieszkalnych i gospodarstw domowych zlokalizowanych w msc. Wólka Kozłowska, Kozły, Rysie. Gm. Tuszcz. Projektowane sieci wodociągowe zasilone będą w msc. Wólka Kozłowska z równoległej projektowanej sieci wodociągowej dla os. Klonowa – Norwida w Tuszczu oraz spięte w msc. Rysie z istniejącym projektem sieci wodociągowej dla msc. Jarzębia Łąka. Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur ciśnieniowych w technologii PE firmy Wavin o Ø od 50 do 225 mm, łączonych w procesie zgrzewania doczołowego i elektrooporowego.

Długość sieci wodociągowej w msc. Wólka Kozłowska

Przewody PE100 Dz 50-225 mm

L= 7 016,00 mb.

Długość sieci wodociągowej w msc. Kozły

Przewody PE100 Dz 50-225 mm

L= 6 917,50 mb.

Długość sieci wodociągowej w msc. Rysie

Przewody PE100 Dz 50-160 mm

L= 4 237,00 mb.

Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty podziemne p.poż i zasuwę odcinającą. Przed oddaniem wodociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, następnie płukanie i dezynfekcję. W końcowej fazie należy wykonać laboratoryjne badanie jakości wody.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej kopii projektu budowlanego , na którym znajduje się klauzula, stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie.

Załączniki: - 5 egzemplarzy projektu budowlanego sieci wodociągowej .

Otrzymują:

1. „ENERGAS” s.c
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej
Paweł i Andrzej Ochenkowscy
07-400 Ostrołęka
ul. Warszawska 2
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wołominie

54
Leszek Borsuk